

## MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÝ BROD

Odbor správní

Doporučeně/DS

Váš dopis zn.:  
Ze dne:  
Číslo jednací: OS-D/3920/16-4/Mi  
Spisová zn.:

Dle rozdělovníku

Vyřizuje: Josef Mikulec  
Telefon: 572 805 381  
E-mail: josef.mikulec@ub.cz

Datum: 2017-02-20  
Vypraveno dne: 2017-02-21

### VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

Odbor správní Městského úřadu Uherský Brod, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a správní orgán věcně a místně příslušný podle § 10 a § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 11.10.2016 podal

**Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Zlínský kraj, Pobočka Uherské Hradiště, Protzkarova 1180, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 01312774**

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

**I. Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6**

**stavební povolení**

na stavbu:

**Hlavní polní cesta PC8, k. ú. Suchá Loz**

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 3853 v katastrálním území Suchá Loz.

Stavba obsahuje:

- Jedná se o rekonstrukci stávající polní cesty (km 0,000 – 2,228). Zřízení konstrukčních vrstev nedojde ke změně spádových poměrů, pouze k navýšení nivelety vozovky. Podélný sklon vozovky je proměnlivý v rozmezí 0 – 8,5 %. Volná šířka koruny polní cesty je 6,0 m, šířka jízdního pruhu je 5,0 m v přímých úsecích. Krajinice ze štěrkodrti š. 0,5 m ve sklonu 8,0 %. Příčný sklon je střechovitý 2,5 %. Ve směrových obloucích do poloměru 500 m se předpokládá sklon 6,0 % s rozšířením vozovky. V obloucích o poloměru nad 500 m se příčný sklon vozovky nemění.
- Pro odvodnění komunikace dojde ke stržení krajinice, k obnovení příkopů, trubních propustků a k výstavbě příčných žlabů.
- Při realizaci stavby dojde ke zpevnění 19 přilehlých najezdů, ostatní budou bez úprav. Na trase komunikace se nachází 5 výhyben, které budou zpevněny stejně jako polní cesta.

- Konstrukce vozovky v km 0,000 – 0,129:
  - ACO 11 50 mm
  - spojovací postřik živičný 0,7 kg/m<sup>2</sup>
  - ACP 16 60 mm
  - spojovací postřik živičný 0,7 kg/m<sup>2</sup>
- Konstrukce vozovky v km 0,129 – 2,157:
  - ACO 11 50 mm
  - spojovací postřik živičný 0,7 kg/m<sup>2</sup>
  - ACP 16 60 mm
  - spojovací postřik živičný 0,7 kg/m<sup>2</sup>
  - ŠD, fr. 0-32 mm 150 mm
  - ŠD, fr. 0-63 mm 150 mm
  - srovnání a zhutnění pláně na min. 45 Mpa
  - vylepšení podkladu hydraulickým pojivem
  - rozrytí stávajícího povrchu lesní cesty tl. 150 mm, doplnění kamenivem do 0,1 m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>
  - stávající terén
- Konstrukce vozovky v km 2,157 – 2,228:
  - ACO 11 50 mm
  - spojovací postřik živičný 0,7 kg/m<sup>2</sup>
  - ACP 16 60 mm
  - spojovací postřik živičný 0,7 kg/m<sup>2</sup>
  - ŠD, fr. 0-32 mm 150 mm
  - ŠD, fr. 0-63 mm 150 mm
  - srovnání a zhutnění pláně na min. 45 Mpa
  - výměna podloží
  - ŠD, fr. 0-200 mm 400 mm
  - geotextilie tkaná pro výztuž a separaci 50 – 80 kN/m<sup>2</sup>
  - stávající terén

## II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace vypracované společností REGIOPROJEKT BRNO, s. r. o., (červenec 2016, arch. č. 16018-14XC-ŠO). Zodpovědným projektantem je Ing. Jiří Stavěl, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby ČKAIT 1000813. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
  - Zařízení staveniště.
  - Vytyčení stavby a hranic parcel.
  - Zhotovení zemní pláně.
  - Provedení odvodňovacích objektů.
  - Provedení podkladních vrstev.
  - Provedení živičného krytu a krytu z minerálního betonu.
  - Výsadba, terénní úpravy a zatravnění.
  - Vykližení staveniště.
4. Investor zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným.
5. Při provádění stavebních, zemních nebo jiných prací je stavebník povinen učinit nezbytná opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození vodních toků, vedení sítí energetických vedení, vodovodu a kanalizace, drážního tělesa, která se nacházejí v blízkosti staveniště nebo přímo v místě stavby, a respektovat podmínky stanovené jejich vlastníky či správci.
6. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
7. Škody vzniklé v průběhu stavby musí být odstraněny na náklady investora.

8. Provedení stavby musí vyhovovat ustanovením vyhlášky o obecných technických požadavcích na výstavbu a vyhlášky o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.
9. Stavba bude prováděna dodavatelsky. Stavebník sdělí písemně speciálnímu stavebnímu úřadu firmu a odpovědného pracovníka této firmy poté, co budou známi.
10. Při provádění stavby musí být veden stavební deník, do něhož se pravidelně zaznamenávají údaje týkající se provádění staveb.
11. Stavebník zajistí, aby byly před započítím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy.
12. Výrobky pro stavbu budou vyhovovat podmínkám pro technické požadavky na výrobky v souladu se zákonem o technických požadavcích na výrobky.
13. Budou dodrženy a splněny podmínky dotčených orgánů státní správy, zejména:
  - **Koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Uherský Brod čj. OŽP/2529/16/Bar ze dne 27.07.2016**
    - Veškeré odpady z realizace záměru budou předány v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, osobě oprávněné k jejich převzetí, prioritně k jejich využití.
    - K žádosti o stanovisko pro vydání kolaudačního souhlasu stavby požadujeme doložení dokladů o nakládání s odpady z výstavby. Katalogové zařazení odpadů, vyprodukované množství, doklad o předání osobě oprávněné.
    - Upozorňujeme na povinnost stavebníka vyplývající z ust. § 22 odst. 2 zákona o státní památkové péči. Dotčená nemovitost se nachází na území s archeologickými nálezy a proto je stavebník již od doby přípravy stavby povinen oznámit svůj záměr Archeologickému ústavu AV ČR a umožnit jemu nebo jiné oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu na stavbou dotčených pozemcích.
  - **Závazné stanovisko (souhlas) Správy CHKO Bílé Karpaty čj. 01463/BK/16/Fr, SR/0177/BK/2016-2 ze dne 25.08.2016.**
    - V průběhu stavby a po jejím dokončení bude monitorován výskyt a šíření invazních druhů rostlin a realizována opatření k jejich eliminaci.
    - Případné změny v projektové dokumentaci budou projednány s RP Správou CHKO Bílé Karpaty.
    - Podmínky uvedené v tomto stanovisku jsou závazné i pro subjekty, které budou stavbu realizovat.
    - Případné havárie, které by mohly mít vliv na životní prostředí (např. únik pohonných hmot atd.) budou bezprostředně hlášeny na RP Správu CHKO Bílé Karpaty.
  - **Vyjádření Krajského ředitelství policie Zl. kraje, DI Uherské Hradiště čj. KRPZ-73235-1/ČJ-2016-151106 ze dne 22.07.2016.**
    - U sjezdů napojených na Hlavní polní cestu bude dodržen rozhledový trojúhelník (respektovat podmínky ČSN 73 6110, ČSN 73 6101 popř. ČSN 73 6102).
    - Nesmí být překročeny největší dovolené hodnoty podélného sklonu nivelety dle ČSN 73 6109.
    - Ve směrových obloucích o poloměru  $R < 200$  m bude jízdní pás rozšířen dle ČSN 73 6109.
    - Výhybny budou umístěny vpravo ve směru jízdy na pole. Délka výhybny bude minimálně 20,0 m a úsek vozovky se rozšíří minimálně o 2,0 m. Přejechod rozšíření bude tvořen náběhovými klíny v poměru 1 : 3 (což odpovídá přibližně délce 6,0 m). U zřizování výhyben je vhodné dodržet viditelnost z jedné výhybny na druhou. Jako výhybny je vhodné využívat křižovatek polních cest, sjezdů na pole a jiných rozšířených míst v trase polní cesty.
    - V případě nebezpečí přítoku dešťové vody z povrchu polní cesty na veřejnou pozemní komunikaci bude na jejich styku vybudováno takové zařízení, které tomuto zabrání (odvodňovací žlab – přejezdný kanál s roštem ...).
    - sjezd z pozemní komunikace na polní cestu musí zajistit bezpečný nájezd všech používaných vozidel a strojů a jejich současné míjení. Proto do vzdálenosti minimálně 20 m od napojení bude šířka sjezdu taková, aby tato podmínka byla splněna (šířku sjezdu doporučujeme 6 m a 8 m).
    - Čelní stěny propustků v příkopech podél pozemní komunikace – polní cesty (pod sjezdy na přilehlé pozemky) musí být vybaveny šikmým seříznutím, případně nevyčínajícím čelem z obou stran (podmínka pro zajištění bezpečnosti provozu pro oba směry jízdy – eliminace následků případného nárazu vozidla).
    - Zpevněný povrch polní cesty bude vyhovovat zatížitelnosti nejtěžšího směrodatného vozidla.

- Podélný sklon polní cesty v místě napojení na silnici III/4981 (v místě sjezdu) musí odpovídat ČSN 73 6109.
- Výjezd z polní cesty na pozemní komunikaci bude opatřen směrovými sloupky Z 11c resp. Z 11d nebo Z 11g.
- Záchytná bezpečnostní zařízení budou umístěna všude tam, kde je to příslušnými právními předpisy předepsané (např. na násypu vyšším než 4 m; v odřezu, kde území klesá ve sklonu strmějším než 20 % apod.).
- Svodidla budou navržena podle požadované úrovně zadržetí vozidel (největšího směrodatného vozidla). Výška horní hrany svodnice nad přilehlým povrchem krajnice bude u ocelových svodidel 0,75 m.
- Zábradlí, kde výška násypu nade dnem propustku není vyšší než 2 m, bude vysoké 1,10 m.

14. Při provádění stavebních prací dojde k omezení provozu na silnici III/4981. Provádějí firma musí písemně požádat Městský úřad Uherský Brod, Odbor správní v dostatečném předstihu (min. 30 dnů předem) o povolení uzavírky provozu na silnici III/4981 a požádá zároveň o stanovení přechodné úpravy provozu na této silnici.
15. Dokončení stavby oznámí stavebník speciálnímu stavebnímu úřadu z důvodu provedení závěrečné kontrolní prohlídky a požádá o vydání kolaudačního souhlasu dle ust. § 122 stavebního zákona.
16. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu stavebník mj. doloží stanovení místní úpravy provozu a vyjádření projektanta, příp. hlavního projektanta o souladu prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací.
17. Stavba může být užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu.
18. Stavba bude dokončena do 31.12.2018.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

- Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Uherské Hradiště, Protzkarova 1180, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 01312774.

#### **Odůvodnění:**

Dne 11.10.2016 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Rozhodnutí o schválení návrhu komplexních pozemkových v katastrálním území Suchá Loz bylo vydáno Ministerstvem zemědělství – Pozemkovým úřadem Uherské Hradiště dne 20.08.2008 pod čj. PÚ 2666/2008.

Speciální stavební úřad dne 17.01.2017 oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům veřejnou vyhláškou. Speciální stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá stanoviska.

Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stanoviska sdělili:

- Česká telekomunikační infrastruktura, a. s. dne 22.07.2016 pod čj. 665803/16;
- RWE Distribuční služby, s.r.o. dne 29.08.2016 pod zn. 5001357928;
- E.ON, s. r. o., dne 04.08.2016 pod zn. L4570-16133324 a dne 28.07.2016 pod zn. H18502-16130482;
- Povodí Moravy, s. p. ze dne 04.10.2016 pod zn. PM055563/2016-203/Mat;
- Ministerstvo obrany, sekce ekonomická a majetková dne 01.08.2016 pod zn. 67799/2016-8201-OÚZ-BR;
- Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o. dne 07.09.2016 pod zn. ŘSZKUH 06253/16-232;

- Městský úřad Uherský Brod, Odbor životního prostředí a zemědělství dne 27.07.2016 pod čj. OŽP/2529/16/Bar;
- Krajské řed. policie Zl. kraje, Územní odbor Uherské Hradiště, Dopravní inspektorát dne 22.07.2016 pod čj. KRPZ-73235-1/ČJ-2016-151106;
- Správa CHKO Bílé Karpaty dne 25.08.2016 pod čj. 01463/BK/16/Fr.

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

obec Suchá Loz, Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, E.ON Česká republika, s. r. o., GridServices, s. r. o., Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., Povodí Moravy, s. p.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námítky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

#### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Zlínského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

*(otisk úředního razítka)*

JUDr. Martin Kubiš  
vedoucí Odboru správního

#### **Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, se nevyměňuje.

**Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce a zároveň zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup po dobu 15 dnů. 15. den po vyvěšení oznámení na úřední desce Městského úřadu Uherský Brod se považuje za oznámené.**

Vyvěšeno a zveřejněno dne 22. 2. 2017 Sejmuto dne 10. 3. 2017  
Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmnutí oznámení.



**Obdrží:**

**účastníci (dodejky)**

Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3

**účastníci podle § 109 odst. 1 písm. e) stavebního zákona – veřejnou vyhláškou**

- vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, tj.: obec Suchá Loz, Suchá Loz čp. 72, 687 53 Suchá Loz
- vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věčnému břemenu, mohou-li být jejich práva navrhovanou stavbou přímo dotčena (i vlastníci veřejné technické infrastruktury):

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3

Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o., K Majáku 5001, 761 23 Zlín (Zlínský kraj, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín)

E.ON Česká republika, s. r. o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice

GridServices, s. r. o., Plynárenská 499/1, Zábřovice, 602 00 Brno

- vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo navrhovanou stavbou přímo dotčena tj.:

parc. č. 2353/2, 243/1, 1246/86, 3518, 4042, 3541, 3545, 3546, 3614, 3615, 3618, 3682, 3683, 3685, 3701, 3702, 3709, 3710, 3711, 3712, 3713, 3714, 3715, 3716, 3717, 3718, 3719, 3720, 3721, 3722, 3723, 3450, 3724, 3729, 3730, 1612/1, 1612/140, 3852, 361, 3851, 3850, 3849, 3848, 3847, 3846, 3845, 3844, 3843, 3842, 3841, 3840, 3839, 3838, 3837, 3836, 3835, 3834, 3833, 3832, 3831, 3830, 3829, 3828, 3827, 3826, 3815, 3803, 3801, 3800, 3799, 3798, 3797, 3796, 3795, 3794, 3793, 3792, 3791, 3790, 3789, 3788, 3787, 3786, 3785, 3784, 3783, 3782, 3781, 3780, 3779, 3778, 3777, 3776, 3775, 3774, 3773, 3772, 3771, 3770, 3733, 3764, 3731, 1496/27, 343/2, 343/1 v katastrálním území Suchá Loz

**dotčené orgány státní správy**

Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Územní odbor Uherské Hradiště, Dopravní inspektorát, IDDS: w6thp3w

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty, IDDS: dkkdkdj

Městský úřad Uherský Brod, Odbor stavebního úřadu

Městský úřad Uherský Brod, Odbor životního prostředí a zemědělství

**na vědomí**

Obecní úřad Suchá Loz - se žádostí o bezodkladné vyvěšení oznámení na úřední desce na dobu 15 dnů a o zpětné zaslání potvrzeného vyvěšení po uvedené době